Skierniewice, dnia 07 marca 2019 r.

Ocena obszarowa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla Miasta Skierniewice za 2018 r.

Zgodnie z zapisami § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia roczną ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia dla strefy zaopatrzenia pokrywającej się z obszarem Miasta Skierniewice za 2018 r.

1. Producenci i odbiorcy wody, jakość wody, metody uzdatniania.

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m^3/d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2018r. – kwestionowany parametr
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 96-100 Skierniewice	**Skierniewice** (Skierniewice)	7800	48,00* (na terenie miasta)	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja końcowa podchlorynem sodu	---------	przydatna do spożycia
2.	Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice	**Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3-go Maja** (Skierniewice fragment)	wodociąg nieczynny przez cały rok				
		Instytut Ogrodnictwa ul. Rybickiego	11,7	*wyłącznie na potrzeby Instytutu*	----------	----------	przydatna do spożycia
3.	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Sobieskiego 83 96-100 Skierniewice	*wyłącznie na potrzeby własne zakładu*	460	*wyłącznie pracownicy*	odżelazianie	----------	przydatna do spożycia
4.	Polski Ogród sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ul. Czerwona 20 96-100 Skierniewice	*wyłącznie na potrzeby własne zakładu*	893	*wyłącznie pracownicy*	odżelazianie dezynfekcja końcowa	----------	przydatna do spożycia

* - dane szacunkowe

** - dla parametrów fizykochemicznych uwzględniono tylko przypadki objęte decyzjami wydanymi w 2018 r., dla bakterii grupy coli wszystkie potwierdzone zanieczyszczenia.

*** - zgodnie ze sprawozdaniem GUS MZ-46 za 2018 r.

Na terenie miasta funkcjonował jeden wodociąg zaopatrzenia zbiorowego oraz 3 inne wodociągi dostarczające wodę o wymaganiach jakości dla wody do spożycia. Na wszystkich wodociągach woda była uzdatniana poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach zamkniętych. Stała dezynfekcja jest prowadzona na wodociągu Skierniewice oraz wodociągu OSM. Nie występowała potrzeba podejmowania działań naprawczych.

2. Zgłaszane reakcje niepożądane.

Odbiorcy nie zgłaszali występowania zdrowotnych reakcji niepożądanych. PPIS w Skierniewicach rozpatrywał 1 interwencję na jakość wody na posesji przy ul. Miłej. Wyniki badań próbki pobranej u skarżących nie potwierdziły jej zasadności.

3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach nie prowadził w 2018 r. postępowań administracyjnych dot. poprawy jakości wody. Nie prowadził również postępowań odnośnie stanu sanitarno-technicznego obudów studni oraz urządzeń i budynków stacji wodociągowych.